



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО г.Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Каштановая аллея, д. 6, стр.1, г.Зеленоград, Россия, 124489
Тел./факс: (495) 944-59-96, e-mail: zel_fbuz@mail.ru, www.zelsanexpert.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.42.06.П.000181.02.19

Дата 01.02.2019 г.

На основании заявления № 19/22.06.000263-2

от 23.01.2019

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 24.01.2019 по 01.02.2019г.

Организация-изготовитель: ООО "Билдэкс"

Адрес: 155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Билдэкс"

Адрес: 155523, Ивановская область, Фурмановский район, д. Бакшеево, д. 23 (Россия)

Наименование продукции: **Алюминиевые композитные панели** FORMA ТУ 25.11.23-004-79089084-2018

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 25.11.23-004-79089084-2018 «Алюминиевые композитные панели»

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний № 2-1407-18 от "25" декабря 2018 г. ИЛ Общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРТЕСТ"; ТУ 25.11.23-004-79089084-2018; Макет этикетки; Копия договора аренды производственных помещений; Выписка из ЕГРЮЛ фирмы-заявителя.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: продукция представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из алюминиевых листов с защитно-декоративным покрытием и внутренним слоем из наполненного полимерного композита.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): Протокол ИЛ Общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИМЕРТЕСТ" (Аттестат аккредитации Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04) № 2-1407-18 от "25" декабря 2018 г

Без печати не действителен!

№ 073509

Гигиеническая характеристика продукции:

Определяемые показатели	Ед-ца измерения		Допустимые значения	Результаты испытаний
	3	4		
Острая токсичность на клеточном тест-объекте (индекс токсичности, It)	%		70 – 120	80,5
Формальдегид	мг/м ³		0,01	< 0,01
Ацетальдегид	мг/м ³		0,01	< 0,005
Спирт метиловый	мг/м ³		0,50	< 0,001
Спирт изопропиловый	мг/м ³		0,20	< 0,001
Дибутилфталат	мг/м ³		0,10	< 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³		0,02	< 0,005
Стирол	мг/м ³		0,002	< 0,001
Фталевый ангидрид	мг/м ³		0,02	< 0,02
Этиленгликоль	мг/м ³		0,30	< 0,3
Запах	балл		2	1

Область применения: для использования в строительстве при выполнении интерьерных работ, изготовлении элементов внутренней и наружной рекламы, выставочных стендов, вывесок, табличек, объёмных знаков

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: Согласно рекомендаций фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку: Согласно требований Раздела 6 "Требований к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели", "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Алюминиевые композитные панели FORMA ТУ 25.11.23-004-79089084-2018** соответствует Разделу 6 "Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели" «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.



Заместитель руководителя органа инспекции

Павлова Л.В.

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом (врач)

Тычинин М. В.

Без печати не действителен!