

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ09.В.00837/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс» (ООО «Билдэкс»),
Адрес (место нахождения): 155523, Ивановская область, р-н Фурмановский, д. Бакшеево, д. 23,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 155523, Ивановская область, р-н Фурмановский, д. Бакшеево, д. 23, ОГРН 1063705002272, ИНН 3705061495, Тел.: +7 (49341) 2-22-83,
Адрес электронной почты: mail@bildex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Билдэкс» (ООО «Билдэкс»),
Адрес (место нахождения): 155523, Ивановская область, р-н Фурмановский, д. Бакшеево, д. 23,
Адрес производства продукции: 155523, Ивановская область, Фурмановский муниципальный район, Панинское сельское поселение, деревня Бакшеево, дом 23, ОГРН 1063705002272, ИНН 3705061495.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Алюминиевые композитные листы класса В торговой марки BILDEX, состоящие из алюминиевой ленты с лицевой и обратной стороны и внутреннего слоя из полимерного минералонаполненного композита, общей толщиной панели 4 мм, с защитно-декоративными покрытиями толщиной до 80 мкм, выпускаемые по ГОСТ Р 59040-2020 «ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВО-КОМПОЗИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» и ТО 25.11.23-001-79089084-2025 «ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВО-КОМПОЗИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЛИЦОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

код
ОКПД2:

25.11.23

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 3579/ТР от 14.08.2026, 3580/ТР от 14.08.2026, 3581/ТР от 14.08.2026, 3582/ТР от 14.08.2026, 3583/ТР от 14.08.2026, 3584/ТР от 14.08.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,

Акт о результатах анализа состояния производства № 2240-2243/АСП от 12.05.2026, Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);
Группа трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);

Группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);

Группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20);

Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени» (п. 5.1)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

18.08.2026

по

17.08.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель
руководителя) органа по сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Деюшин А.Н.

